

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отделение надзорной деятельности по Ясногорскому району Тульской области
301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 39 / 1 / 1-6 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МОУ "ЦО Тайдаковский"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице директора Подгаевского Леонида Петровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району по Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 39 от "25" сентября 20 17 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "17" октября 20 17 г. по
13 ч 00 мин. "09" ноября 20 17 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Глазкиным Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МОУ "ЦО Тайдаковский"

по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Подгаевским Леонидом Петровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Закрепить розетку в кабинете № 11.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	19.03.2018 г.	

